

CLIENTE

**Nome:** APA - ARH Algarve - DPI  
**Endereço:** Rua do Alportel N.º10  
8000-293 Faro

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

**Tipo de amostra:** Águas Balneares de Transição  
**Origem:**  
**Localidade/Concelho:**  
**Ponto de Colheita:** Marina de Portimão  
**Código:** PTCU2K  
**Responsável pela Colheita:** Cliente  
**Tipo de Amostragem:**

**Data de Colheita:** 25/09/2017  
**Hora de Colheita:** 08:12  
**Data de Receção:** 25/09/2017  
**Data Inicio Análise:** 25/09/2017  
**Data Fim Análise:** 27/09/2017

RESULTADOS DAS ANÁLISES

| Ensaio                        | Método                      | Resultado | Unidades  | Valor Ref. |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Biologia/Microbiologia</b> |                             |           |           |            |
| Escherichia coli              | ISO 9308-3:1998-Microplacas | 30        | NMP/100mL | 1200 (a)   |
| Enterococos Intestinais       | ISO 7899-1:1998-Microplacas | 30        | NMP/100mL | 350 (a)    |

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

Responsável do Laboratório



Conceição Gago